

## **NOTA TÉCNICA**

Em atenção ao pedido nº 2024000030113000287 do portal da transparência, o qual solicita os laudos dos últimos 10 anos da Defesa Civil e do Controle Urbano do Recife que tratam dos riscos na estrutura do Túnel Augusto Lucena em Boa Viagem, nos últimos 10 anos, informamos que;

A equipe da Defesa Civil realizou vistorias na referida obra nos anos de 2015, 2016 e 2017, nesta última elaboramos um parecer técnico que segue anexo.

O trabalho da Defesa Civil é avaliar a estrutura, identificando possíveis riscos, no caso do túnel foi possível observar que existia a necessidade de manutenção na estrutura, no entanto não foi observado nenhum comprometimento da estrutura, observou-se também a existência de diversos imóveis construídos ao lado e acima da estrutura do túnel, na ocasião o caso foi encaminhado para Secretaria de Controle Urbano por competência, que realizou diversas ações para remoção das famílias.

Importante salientar que, a Estrutura do Túnel não foi construída para suportar a sobrecarga de habitações sobre ela, no entanto, estas construções não causaram danos a estrutura até o momento das vistorias.

Sem mais para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gerência Geral de Engenharia  
Secretaria Executiva de Defesa Civil

